



Milanówek, 16.01.2017 r.

ZP.271.1.4.2017 .KN

**WYKONAWCY**

***Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/4/TOM/17 na „Budowę wodociągów w ulicy Promyka i w drodze bocznej od ulicy Bagnistej w Milanówku”***

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w dniu **13.01.2017 r.** dot. ww. postępowania przetargowego:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do postępowania nr: ZP.271/4/TOM/ 2017 na "Budowa wodociągów w ulicy Promyka i w drodze bocznej od ulicy Bagnistej w Milanówku" składam zapytanie czy wyrażą Państwo zgodę na wykonanie sieci wodociągowych w technologii bezwykopowej przewiertem sterowanym przy zastosowaniu rury typu RC. Ponadto w załączonej dokumentacji przetargowej na Państwa stronie brak jest załącznika dotyczącego Grupy Kapitałowej.

**Odpowiedź nr 1:**

**TAK**, Zamawiający **wyraża zgodę** na wykonanie sieci wodociągowych w technologii bezwykopowej przewiertem sterowanym przy zastosowaniu rury typu RC.

Rury użyte do przewiertu wymagają uprzedniego zaakceptowania przez MPWiK Sp.z o.o.

Dodatkowo informujemy, iż Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 11.01.2017 komplet dokumentacji przetargowej, w tym projekt Oświadczenia dot. Grupy kapitałowej:

<http://bip.milanowek.pl/2655,274>

Z poważaniem

*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*

*Anna Nyrek-Koczkodaj*