


Nazwa	Ppoż.	Zasilanie	Ochronnik B+C	TR1
Napięcie [V]	400	400	400	400
Typ przewodu	NHXX 5x1,5	YKY 5x25	-	YKY 5x25

Układ sieci TN-S



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MILANÓWKU

Inwestor

GMINA MILANÓWEK

Adres inwestycji

MILANÓWEK, UL. TURCZYNEK, UL. WIATRACZNA ,
DZIAŁKA NR EWID. 5/1

Projektant

inż. Jarosław Szczesny
upr.nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

Opracował

inż. Robert Szafrński
tel: +48 500 297 893

Sprawdzał

mgr inż. Czesław Szymaniak
upr.nr KUP/0144/POOE/11

Temat rysunku

SCHEMAT ZK

Skala

Data

Numer

05 2019

E-04