



Uzgodniono w zakresie prawnym nieruchomości.
 Data 16.11.2016 Podpis: _____
 Projekt zawiera zgody w formie:
 Oświadczenia, szt. _____
 Aktu, szt. _____

Specialista ds. inwestycji i Remontów
 Anna Rucińska

Poliska Sieć Gazu S.A.
 ul. _____
 Sekcja _____
 ul. _____
 tel. _____
 KRS 000054001 REGON 142755410

Uzgodniono zgodnie z protokołami
 Zespołu Oceny Dokumentacji

Data 18.11.17 Nr 10/17
 Okres ważności uzgodnienia trwa 2

gazomierz G4

reduktor R10

Sekretarz Z.O.D.
 Bożenna Jastrzębska

UWAGA
 Gazociąg wzdłuż drogi wykonać metodą wykopu otwartego.
 Przejścia gazociągu i przyłączy pod drogą i pod wjazdami na posesje wykonać metodą przecisku.

Skala 1 :500

Przyłącze gazowe objęte odrębną procedurą

| | | | |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| Przedmiot opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY GAZOCIĄGU Ś.C. | | |
| Obiekt: | Milanówek, gm. Milanówek, ul. J. Kraszewskiego dz. 70/1, 62/2, obr. 05-04 | | |
| Opracowała: | Urszula Kowalska | Podpis: <i>Urszula Kowalska</i> | Skala: 1:500 |
| Projektant: | Przemysław Grabarek upr. nr MAZ/0407/POOS/12 | Podpis: <i>Przemysław Grabarek</i> | Data: 17.11.2016 |
| Sprawdzający: | Karol Sikora upr. nr MAZ/0142/POOS/13 | Podpis: <i>Karol Sikora</i> | Nr rys. 3 |

55