











UWAGA:

Materiał studni:

Beton klasy min. C35/45
nasiąkliwość 5%
wodoszczelność W12
mrozoodporność klasa ekspozycji XF4
odporność na agresję chemiczną dla ścieków bytowo–gospodarczych
klasa ekspozycji dla kanałów z przyłączami – XA1
klasa ekspozycji dla kanałów tranzytowych – XA2

- **Komora stosowana do głębokości posadowienia H≤5,0 m**
- Średnica komory D=1,0 m do głębokości posadowienia H≤3,0 m
- Średnica komory D=1,2 m do głębokości posadowienia H≤3,0 m
  jeśli są możliwe przewierty do studni
- Średnica komory D=1,2 m do głębokości posadowienia 3,0<H≤5,0 m
- Komora musi spełniać wymogi
  normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.12
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatów dla studni na zatomach
  winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
  które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

TABLICA WYMIARÓW ZMIENNYCH

Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]	
DN1	h3	f
250	400–700	170
300	400–700	200
400	400–900	270
450	400–900	300
500	400–900	340
600	500–1000	400

INWESTOR:
GMINA MILANÓWEK, UL. KOŚCIUSZKI 45, 05-822 MILANÓWEK

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W MILANÓWKU
MILANÓWEK UL. TURCZYNEK
DZIAŁKA NR EWID. 5 / 1
OBRĘB EWIDENCYJNY 0042-07-01
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140501_1-MILANÓWEK

BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD Sp. z o. o.
09-500 Gostynin
ul. Płocka 44a
tel./fax. (24) 235 42 05

LOGO / NAZWA FIRMY BRANŻOWEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT	PODPIS
PROJ. SPRAWDZAJĄCY	PODPIS

NAZWA RYSUNKU:
Przekrój studzienki kanalizacyjnej DN1200

SKALA	NR PROJ.	DATA	FORMAT	BRANŻA	NR RYS.	REW.
1:20	1/2019	VI.2019	A3	SANIT	IS-07	0

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM