

Milanówek, dnia 05.06.2019r.

**Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-822 Milanówek
ul. Spacerowa 4**

**Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek**

WARUNKI TECHNICZNE NR 896 / 2019

dotyczy: przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej posesji – dz. nr ew. 5/1 obr. 07-01 położonej przy ul. Turczynek w Milanówku

W celu przyłączenia ww. posesji, na której planowana jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do miejskiej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wybudować przyłączy wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 o ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa od istniejącego, zaznaczonego na mapie przewodu wodociągowego DN 160 PVC w ul. Wiatracznej.

W celu podłączenia ww. posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wybudować przykanalik sanitarny z rur DN. 160x4,7mm PVC typu „S” od istniejącego, zaznaczonego na mapie kanału sanitarnego DN. 315mm PVC w ul. Wiatracznej.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na terenie działek prywatnych i/lub gminnych jest wcześniejsze uzyskanie zgody właścicieli tych nieruchomości na powyższe.

Dokumentację techniczną sieci oraz przyłącza należy wykonać zgodnie z Wytycznymi do projektowania (pkt. II, IV, VI Wytycznych), które można otrzymać w siedzibie Spółki przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku.

Warunki przyłączenia ważne 3 lata.

UWAGA:

- Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK Sp. z o.o. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum MPWiK Sp. z o.o.
- Budowę sieci i przyłącza należy prowadzić pod nadzorem MPWiK Sp. z o.o.
- Po zakończeniu budowy należy do MPWiK Sp. z o.o. dostarczyć dokumentację powykonawczą sieci i przyłącza zawierającą m. in. inwentaryzację geodezyjną, następnie dostarczyć „Protokół z zakończenia robót” podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i przedstawicieli Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Opracowała: Anna Stefańczyk

Załączniki: Mapa z zaznaczoną lokalizacją istniejącej infrastruktury.

Z poważaniem
MILANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
mgr inż. Tomasz Szpilawski
Kierownik Działu
Techniczno-Inwestycyjnego
i Eksploatacji Sieci Wod-Kan

MILANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
KRS 0000407126 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 10 115 250 PLN

NIP: 5291799044, REG: 145962583